

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «ТЕПЛО»

Р.В. Цопанов

« 18 » « 06 » 2018 г.

Температурный график
работы котельных МУП «ТЕПЛО»
№№ ЦРК, ТЭЦ, 2,3,6,7,8,9,12,13,16,19,21,22,25, Новиково,
мини-бойлерной по ул. Ад. Макарова
на отопительный период 2018/19гг.

Температура среднесуточная наружного воздуха, Т нар, С°	Температура воды в подающем трубопроводе, Т под, С°	Температура воды в обратном трубопроводе, Т обр, С°
+8	40	34
+7	41	35
+6	42	36
+5	43	37
+4	44	37
+3	45	38
+2	47	39
+1	48	40
0	50	41
-1	51	42
-2	52	42
-3	53	43
-4	55	43
-5	56	44
-6	57	45
-7	58	46
-8	60	47
-9	61	47
-10	62	48
-11	63	48
-12	65	49
-13	66	49
-14	67	50
-15	68	51
-16	70	52
-17	71	53
-18	73	53
-19	74	54
-20	75	55

Главный инженер

И.А. Цой