

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 38, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «16» июня 2021 г. № б/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**

Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е. Ким

«16» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 38, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 38 по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

- 4.1 акт гидравлического испытания от «16» июня 2021 года
4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)
4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)
4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)
-


Заключение:

Система отопления МКД № 38, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Саврова Е.А.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«16» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 38

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Лаврова Е.А.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Лаврова Е.А. представитель МКД Лаврова Е.А.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 40, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «11» июня 2021 г. № 6/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--


Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

 А.Е. Ким
«11» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 40, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 40 по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «11» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)


Заключение:

Система отопления МКД № 40, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Яновлева от.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«11» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 40

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Леонова О.А.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Леонова О.А. представитель МКД Леонова О.А.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию « ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 42, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «14» июня 2021 г. № 6/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:

Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--


Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

 А.Е. Ким
«14» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 42, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Тайтов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 42 по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией: нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «14» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)


Заключение:

Система отопления МКД № 42, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД 

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«14» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 42

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Резник А.И.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии проверены (не проверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Резник А.И. представитель МКД Резник А.И.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию « ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 45, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «14» июня 2021 г. № б/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е. Ким

«14» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 45, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы
теплоснабжения многоквартирного дома № 45 по ул. Советская, с. Новиково к
отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в
отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «14» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)


4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 45, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Юрчук И. В.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«14» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: _____ с. Новиково, ул. Советская 45

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Юрчук Л.В.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» _____ Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС _____ Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на _____ 6 _____ кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на _____ 10 _____ кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на _____ 16 _____ кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

 Начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Юрчук Л.В.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 49, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «15» июня 2021 г. № б/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:

Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е. Ким

«15» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 49, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 49 по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «15» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:


Система отопления МКД № 49, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Тяущенко Н В

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«15» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 49

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Лущенко Н.В.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Тайтов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Тайтов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Тайтов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Лущенко Н.В. представитель МКД Лущенко Н.В.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 34, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «17» июня 2021 г. № б/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е. Ким

«17» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 34, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 34 по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «17» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)


4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:


Система отопления МКД № 34, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Васюхина В.В.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«17» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 34

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Васькина Е. В.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Васькина Е. В. представитель МКД Васькина

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 39а, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «16» июня 2021 г. № 6/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е. Ким

«16» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 39а, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 39а по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.


4. Проверка наличия документации:

- 4.1 акт гидравлического испытания от «16» июня 2021 года
 - 4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)
 - 4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)
 - 4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)
-

Заключение:

Система отопления МКД № 39а, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

	главный инженер Колесников К.П.
	мастер участка Таитов В.Г.
	начальник АДС Лашин М.П.
	представитель МКД <u>Дуденкова Н.Н.</u>

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«16» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 39а

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Лудецкая Н.А.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Лудецкая Н.А. представитель МКД Лудецкая Н.А.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 36, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «16» июня 2021 г. № 6/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**



Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е. Ким

«16» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 36, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лащин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 36 по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «16» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)


Заключение:

Система отопления МКД № 36, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Новикова У.В.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«16» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 36

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Новикова И.В.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Новикова И.В. представитель МКД Новикова И.В.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию « ТЕПЛО» Корсаковского городского округа.

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 41, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «11» июня 2021 г. № 6/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е. Ким

«11» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 41, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 41 по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «11» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)


Заключение:

Система отопления МКД № 41, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД 

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«11» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 41

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Дрошева Я. Н.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Дрошева Я. Н. представитель МКД Дрошева Я. Н.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 43, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «17» июня 2021 г. № 6/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е. Ким

«17 июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 43, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС
Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы
теплоснабжения многоквартирного дома № 43 по ул. Советская, с. Новиково к
отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома
проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО
теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в
отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия
прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и
канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения
и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или
привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-
техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и
текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «17» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)


Заключение:

Система отопления МКД № 43, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 _____ главный инженер Колесников К.П.

 _____ мастер участка Таитов В.Г.

 _____ начальник АДС Лашин М.П.

 _____ представитель МКД Скеласидрова

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«17» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 43

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Александрова Н.В.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Александрова Н.В. представитель МКД Александрова

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 25, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «10» июня 2021 г. № б/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е. Ким

«10» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 25, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 25 по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «10» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)


Заключение:

Система отопления МКД № 25, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Гасьева Н.С.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«10» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 25

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Таськова Н.И.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Таськова Н.И. представитель МКД Таськова Н.И.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 256, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «17» июня 2021 г. № 6/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е. Ким

«17» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 256, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 256 по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «17» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)


4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 256, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД 

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«17» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 256

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Сиротина Т. В.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Сиротина Т.В. представитель МКД Сиротина Т.В.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 27, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «10» июня 2021 г. № б/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е. Ким

«10» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 27, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 27 по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «10» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)


4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)


Заключение:

Система отопления МКД № 27, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Гончаренко А.А

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«10» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 27

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Тономаренко А.А.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:


1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

 Начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Тономаренко А.А.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 29, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «10» июня 2021 г. № б/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е. Ким

«10» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 29, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Тайтов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 29 по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «10» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 29, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Гionoвa B.H.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«10» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 29

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Лопова В.М.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:


1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)


При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

 Начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Лопова В.М.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 29а, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «15» июня 2021 г. № б/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--


Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

 А.Е. Ким
«15» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 29а, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Тайтов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 29а по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

- 4.1 акт гидравлического испытания от «15» июня 2021 года
 - 4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)
 - 4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)
 - 4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)
-

Заключение:

Система отопления МКД № 29а, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

	главный инженер Колесников К.П.
	мастер участка Таитов В.Г.
	начальник АДС Лашин М.П.
	представитель МКД <u>Чернышев А. Д.</u>

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«15» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 29а

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Черников А.Д.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Черников А.Д. представитель МКД Черников А.Д.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию « ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 39, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «11» июня 2021 г. № б/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--


Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»


А.Е. Ким
«11» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 39, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 39 по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

- 4.1 акт гидравлического испытания от «11» июня 2021 года
 - 4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)
 - 4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)
 - 4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)
-

Заключение:

Система отопления МКД № 39, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Гушаков Б.Б.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«11» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 39

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Гусев В. В.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Гусев В. В. представитель МКД Гусев В. В.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 23 а, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «15» июня 2021 г. № 6/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--


Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»


А.Е. Ким
«15» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 23а, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 23а по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «15» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 23а, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Колесников главный инженер Колесников К.П.

Тайтов мастер участка Тайтов В.Г.

Лашин начальник АДС Лашин М.П.

Русланова представитель МКД Русланова О.Р.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«15» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 23а

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Русланова О. Р.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Русланова О. Р. представитель МКД Русланова О. Р.