

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Третья Падь, ул. ДОС, дом № 33, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «09» июня 2021 г. № 6/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е.Ким

«09» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 33, ДОС,
с. Третья Падь к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., начальник АДС Лашин М.П., инженер по метрологии Земцов М.В. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 33, ДОС, с. Третья Падь к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.


4. Проверка наличия документации:

- 4.1 акт гидравлического испытания от «09» июня 2021 года
 - 4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)
 - 4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)
 - 4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)
-

Заключение:

Система отопления МКД № 33, расположенного по адресу с. Третья Падь, ДОС, удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

	главный инженер Колесников К.П.
	начальник АДС М.П. Лашин
	инженер по метрологии М.В. Земцов
	представитель МКД <u>Никольская Н. 7</u>

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«09» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с.Третья Падь, ДОС, 33

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Никитина Н.Т.
- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Лашин М.П.
- представитель РСО: инженер по метрологии Земцов М.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии проверены (не проверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

Подписи:

Лашин М.П. мастер УК МУП «ТЕПЛО» М.П. Лашин

Земцов М.В. инженер по метрологии М.В. Земцов

Никитина Н.Т. представитель МКД Никитина Н.Т.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Третья Падь, ул. ДОС, дом № 34, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «09» июня 2021 г. № 6/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е.Ким

«09» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 34, ДОС,
с. Третья Падь к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., начальник АДС Лашин М.П., инженер по метрологии Земцов М.В. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 34, ДОС, с. Третья Падь к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.


4. Проверка наличия документации:

- 4.1 акт гидравлического испытания от «09» июня 2021 года
4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)
4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)
4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)
-

Заключение:

Система отопления МКД № 34, расположенного по адресу с. Третья Падь, ДОС, удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.
 начальник АДС М.П. Лашин
 инженер по метрологии М.В. Земцов
 представитель МКД Бабукова О.А.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«09» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с.Третья Падь, ДОС, 34

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Рыхова В.А.
- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Лашин М.П.
- представитель РСО: инженер по метрологии Земцов М.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 мастер УК МУП «ТЕПЛО» М.П. Лашин

 инженер по метрологии М.В. Земцов

 представитель МКД Рыхова В.А.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию « ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта г. Корсаков, ул. Парковая, дом № 13/2, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «07» июня 2021 г. № 6/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:

Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е.Ким

«07» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 13/2, по ул. Парковая,
г. Корсаков к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., начальник АДС Лапин М.П., инженер по метрологии Земцов М.В. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 13/2 по ул. Парковая, г. Корсаков к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:


- 4.1 акт гидравлического испытания от «07» июня 2021 года
4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)
4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)
4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)
-

Заключение:

Система отопления МКД № 13/2, расположенного по адресу г. Корсаков, ул. Парковая удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 начальник АДС М.П. Лашин

 инженер по метрологии М.В. Земцов

 представитель МКД Захарова М.А.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«07» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: г. Корсаков, ул. Парковая 13/2

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД: _____

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Лашин М.П.

- представитель РСО: инженер по метрологии Земцов М.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:


1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 мастер УК МУП «ТЕПЛО» М.П. Лашин

 инженер по метрологии М.В. Земцов

 представитель МКД Закхарова М.А.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию « ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта г. Корсаков, ул. Лермонтова, дом № 2, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «07» июня 2021 г. № 6/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:

Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--


Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»


А.Е.Ким

«07» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 2, по ул. Лермонтова,
г. Корсаков к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., начальник АДС Лапин М.П., инженер по метрологии Земцов М.В. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 2 по ул. Лермонтова, г. Корсаков к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «07» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)


4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 2, расположенного по адресу г. Корсаков, ул. Лермонтова удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 начальник АДС М.П. Лашин

 инженер по метрологии М.В. Земцов

 представитель МКД Мерзеев Т. В.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«07» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: г. Корсаков, ул. Лермонтова 2

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД: _____

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Лашин М.П.

- представитель РСО: инженер по метрологии Земцов М.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 мастер УК МУП «ТЕПЛО» М.П. Лашин

 инженер по метрологии М.В. Земцов

 представитель МКД Мещеряков Г.А.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта г. Корсаков, ул. Парковая, дом № 13/1, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «07» июня 2021 г. № 6/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:

Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е.Ким

«07» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 13/1, по ул. Парковая,
г. Корсаков к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., начальник АДС Лашин М.П., инженер по метрологии Земцов М.В. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 13/1 по ул. Парковая, г. Корсаков к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2022/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «07» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)


4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 13/1, расположенного по адресу г. Корсаков, ул. Парковая удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 начальник АДС М.П. Лашин

 инженер по метрологии М.В. Земцов

 представитель МКД Павлов Б.Б.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«07» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: г. Корсаков, ул. Парковая 13/1

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД: _____

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Лашин М.П.

- представитель РСО: инженер по метрологии Земцов М.В.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 мастер УК МУП «ТЕПЛО» М.П. Лашин

 инженер по метрологии М.В. Земцов

 представитель МКД Пущин В.В.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию « ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Горная, дом № 12, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «08» июня 2021 г. № 6/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е. Ким

«08» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 12, по ул. Горной,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 12 по ул. Горной, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «08» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)


Заключение:


Система отопления МКД № 12, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Горная удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Белых Н.И.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«08» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Горная 12

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Бельх М.Г.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии проверены (не проверены)


При промывке системы отопления заказчика установлено:


1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

 Начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Бельх М.Г.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию « ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Набережная, дом № 5, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «09» июня 2021 г. № 6/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»


А.Е. Ким
«09» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 5, по ул. Набережной,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 5 по ул. Набережной, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:


- 4.1 акт гидравлического испытания от «09» июня 2021 года
4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)
4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)
4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)
-

Заключение:


Система отопления МКД № 5, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Набережная удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД 

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«09» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Набережная 5

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД 

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии проверены (не проверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:


1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

 Начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД 

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Горная, дом № 7, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «08» июня 2021 г. № 6/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**

Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--


Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

 А.Е. Ким
«08» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 7, по ул. Горной,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 7 по ул. Горной, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «08» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)


Заключение:

Система отопления МКД № 7, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Горная удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Зеленкова Н. В.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«08» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Горная 7

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Зеленкова Н.В.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Зеленкова Н.В. представитель МКД Зеленкова Н.В.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию « ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Горная, дом № 10, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «08» июня 2021 г. № 6/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--


Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

 А.Е. Ким
«08» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 10, по ул. Горной,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 10 по ул. Горной, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «08» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:


Система отопления МКД № 10, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Горная удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Ленкашчева М.К.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«08» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Горная 10

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Хемишева М.В.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Хемишева М.В. представитель МКД Хемишева М.В.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Спортивная, дом № 5, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «07» июня 2021 г. № 6/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--


Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

 А.Е. Ким
«07» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 5, по ул. Спортивной,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 5 по ул. Спортивной, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «07» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)


4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 5, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Спортивная удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Николаева Н.Ф.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«07» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Спортивная 5

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Николаева Н.А.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Николаева Н.А. представитель МКД Николаева Н.А.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Горная, дом № 4, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «07» июня 2021 г. № 6/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--


Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»


А.Е. Ким
«07» июня 2021 г.

АКТ
готовности многоквартирного дома № 4, по ул. Горной,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 4 по ул. Горной, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

- 4.1 акт гидравлического испытания от «07» июня 2021 года
 - 4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)
 - 4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)
 - 4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)
-

Заключение:

Система отопления МКД № 4, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Горная удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Колесникова Т. П.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«07» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Горная 4

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Жилимова Т.Ф.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии проверены (не проверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Жилимова Т.Ф. представитель МКД Жилимова Т.Ф.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Горная, дом № 6, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «08» июня 2021 г. № 6/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**

Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--


Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

 А.Е. Ким
«08» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 6, по ул. Горной,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 6 по ул. Горной, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «08» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)


4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)

Заключение:

Система отопления МКД № 6, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Горная удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Тарусев В. А.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«08» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Горная 6

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Таргеев В.А.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Таргеев В.А. представитель МКД Таргеев

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Набережная, дом № 7, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «09» июня 2021 г. № 6/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--


Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»


А.Е. Ким
«09» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 7, по ул. Набережной,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер а Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лапин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 7 по ул. Набережной, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «09» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)


Заключение:

Система отопления МКД № 7, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Набережная удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Третьяковская

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«09» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Набережная 7

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Третьяковское

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии проверены (не проверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Третьяковское представитель МКД Третьяковское

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Набережная, дом № 9, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «09» июня 2021 г. № 6/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--


Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

 А.Е. Ким
«09» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 9, по ул. Набережной,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 9 по ул. Набережной, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

- 4.1 акт гидравлического испытания от «09» июня 2021 года
 - 4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)
 - 4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)
 - 4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)
-


Заключение:

Система отопления МКД № 9, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Набережная удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

Смирнова представитель МКД Смирнова ТА

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«09» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Набережная 9

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Смирнова Т.А.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Смирнова Т.А. представитель МКД Смирнова Т.А.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию « ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Советская, дом № 44, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «14» июня 2021 г. № 6/н.

Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг:


Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
--------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
------------------------------	--


Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
----------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
-----------------------	--



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»


А.Е. Ким
«14» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 44, по ул. Советской,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 44 по ул. Советская, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «14» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)


Заключение:


Система отопления МКД № 44, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Советская удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Трусов А.А.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«14» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Советская 44

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Грусаков А.И.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

 Начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД Грусаков А.И.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Спортивная, дом № 1, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «07» июня 2021 г. № 6/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**



Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--


Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---



«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

 А.Е. Ким
«07» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 1, по ул. Спортивной,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Таитов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 1 по ул. Спортивной, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

4.1 акт гидравлического испытания от «07» июня 2021 года

4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)

4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)

4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)


Заключение:

Система отопления МКД № 1, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Спортивная удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

 главный инженер Колесников К.П.

 мастер участка Таитов В.Г.

 начальник АДС Лашин М.П.

 представитель МКД 

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«07» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Спортивная 1

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Уязарова С.Т.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Уязарова С.Т. представитель МКД Уязарова С.Т.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Выдан: Муниципальному унитарному предприятию «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа,

в отношении объекта с. Новиково, ул. Спортивная, дом № 3, по которому проводилась проверка готовности МКД к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от «07» июня 2021 г. № 6/н.

**Комиссия по проведению проверки готовности МКД к отопительному периоду
2021/2022 гг:**

Состав комиссии:

Гайдаров Андрей Павлович	директор департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-----------------------------	--

Китрова Татьяна Владимировна	ведущий советник департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
---------------------------------	--

Лисовиченко Ирина Ивановна	исполняющая обязанности начальника отдела муниципального жилищного контроля департамента городского хозяйства администрации Корсаковского городского округа
-------------------------------	---

Ким Алексей Енкирович	директор МУП «ТЕПЛО» Корсаковского городского округа
--------------------------	---

«Утверждаю»

Директор МУП «ТЕПЛО»

А.Е. Ким

«07» июня 2021 г.

АКТ

готовности многоквартирного дома № 3, по ул. Спортивной,
с. Новиково, к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Мы, нижеподписавшиеся:

главный инженер Колесников К.П., мастер участка Тайтов В.Г., начальник АДС Лашин М.П. составили настоящий акт о готовности внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома № 3 по ул. Спортивной, с. Новиково к отопительному сезону 2021/2022 гг.

Проверка внутридомовой системы теплоснабжения многоквартирного дома проводилась на предмет:

1. Проведение и окончание работ по текущему ремонту ВДО теплоснабжения и готовности внутридомовых систем к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

№ кв.	Выполнены работы	Дата выполнения
	Ревизия системы отопления	2021 год
	Промывка и опрессовка	2021 год

2. Проверка трубопроводов теплоснабжения на предмет отсутствия прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

Прямых соединений труб системы теплоснабжения с трубами водоснабжения и канализацией нет (есть: _____)

3. Сведения о количестве собственных ремонтных бригад или привлеченных ремонтных бригад и их обеспеченность материально-техническими ресурсами.

Своими силами МУП «ТЕПЛО» (УК) (одна бригада) по содержанию и текущему ремонту инженерных систем теплоснабжения жилищного фонда.

4. Проверка наличия документации:

- 4.1 акт гидравлического испытания от «07» июня 2021 года
 - 4.2 паспорт ОДПУ есть/нет (подчеркнуть)
 - 4.3 приборы КИПиА поверены/не поверены (подчеркнуть)
 - 4.4 акт проверки ОДПУ и автоматических регуляторов (при их наличии)
-

Заключение:

Система отопления МКД № 3, расположенного по адресу с. Новиково, ул. Спортивная удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Колесников главный инженер Колесников К.П.

Таитов мастер участка Таитов В.Г.

Лашин начальник АДС Лашин М.П.

Добровач представитель МКД Добровач Т.А.

А К Т
гидравлического испытания внутридомовой системы теплоснабжения
к отопительному периоду 2021-2022 гг.

г. Корсаков

«07» июня 2021 г.

Многоквартирный дом: с. Новиково, ул. Спортивная 3

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель МКД Деброван Т.А.

- представитель подрядчика: мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

- представитель РСО: Начальник АДС Лашин М.П.

составили настоящий Акт о том, что произведено гидравлическое испытание оборудования внутридомовой системы теплоснабжения.

При гидравлических испытаниях установлено:

1. Внутренняя система отопления опрессована на 6 кг/см²
2. Элеваторный (тепловой) узел опрессован на 10 кг/см²
3. Наружная теплотрасса опрессована на 16 кг/см²
4. Приборы КИПиА проверены (не проверены)
5. Приборы учета тепловой энергии поверены (не поверены)

При промывке системы отопления заказчика установлено:

1. Внутренняя система отопления: промыто
2. Тепловой узел: промыто
3. Наружная теплотрасса: промыто

Заключение: оборудование системы теплоснабжения считается выдержавшим (не выдержавшим) гидравлическое испытание. Внутренняя система теплоснабжения промыта до осветлённой воды. Система отопления МКД удовлетворяет всем техническим требованиям и допускается к эксплуатации в отопительный период 2021/2022 гг.

Подписи:

Таитов В.Г. мастер УК МУП «ТЕПЛО» Таитов В.Г.

Лашин М.П. Начальник АДС Лашин М.П.

Деброван Т.А. представитель МКД Деброван Т.А.